

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "НЗГА"



**Баллон для сжиженных газов
объемом 12л в комплекте с безопасным запорным
устройством SRG GV 457 OPD**

Руководство по эксплуатации
ГЛИУ. 431.00.00 РЭ

Место маркировки знака обращения продукции на рынке
государств – членов Таможенного союза, при условии
его присвоения в установленном порядке

Место маркировки штрихового кода в системе GS1 Беларуси в
соответствии с товарным номером GTIN – 13-

Место маркировки знака соответствия сертифицированной
системы управления:

для СМК: 5-5 ТКП 5.1.08-2012 (СТБ ISO 9001-2009)

Инв. №	Номер патентной заявки	Взам. инв. №	Инв. №	Полп. и
12345	12345	12345	12345	12345

ВНИМАНИЕ !

Баллон для сжиженных газов объемом 12 л в комплекте с безопасным запорным устройством SRG-GV 457 OPD (далее – баллон) должен заправляться сжиженным газом в соответствии с маркировочными данными нанесенными на воротнике баллона. Масса газа в баллоне должна быть не более 5 кг. Наполнение баллона сжиженным газом свыше нормы крайне **ОПАСНО** и не допускается, т. к. от расширения газа в баллоне при повышении температуры (от нагрева) может произойти разрушение корпуса, сопровождающееся взрывом.

В качестве запорного устройства применяется вентиль модели SRG GV 457 OPD производства Германия (поставщик ООО "Газовый вектор" г. Санкт-Петербург). В состав вентиля входит отсечной механизм поплавкового типа, отключающий подачу газа при достижении не более 75 - 80% объема газового баллона и встроенный предохранительный клапан, срабатывающий при повышении давления внутри баллона выше 2,8 МПа.

Перед использованием баллона необходима ознакомиться с инструкцией по эксплуатации безопасного запорного устройства SRG -GV 457 OPD с отсечным механизмом поплавкового типа предотвращающего переполнение газового баллона.

Руководство по эксплуатации является объединенным документом с паспортом.

1. Общие сведения о газовом баллоне

Изготовитель –

Открытое акционерное общество

"Новогрудский завод газовой аппаратуры"

231400, РБ, Гродненская обл., г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 109

Тел. (+375-1597) 43765 (ОТК), 43794 (Сбыт), 43795(Маркетинг)

Факс: (+375-1597) 43796 (Приемная), 43788 (Маркетинг)

e-mail: info@novogas.com, www.novogas.com

1.1 Перед пользованием **баллонами** потребитель должен внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

1.2 Баллон предназначен для транспортирования и хранения сжиженных углеводородных газов (пропана, бутана и их смесей).

1.3 Сжиженные углеводородные газы взрыво и пожароопасны. Они тяжелее воздуха и могут скапливаться в подвалах, ямах, углублениях и других подобных непроветриваемых местах. Поэтому **утечки крайне опасны**.

1.4 Заполнение баллонов газом должно производиться в соответствии с требованиями "Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь" и "Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением" (РФ).

Заправка баллона может производиться на АГЗС. В процессе заправки баллон должен находиться в **ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ**.

1.5 Необходимые маркировочные данные в соответствии с требованиями ТУ BY 500235715.100-2015 и ГОСТ 15860-84 нанесены на воротнике.

ГЛИУ.431.00.00 РЭ

Изв. № подл.7	Помт. и дата
	29.10.15


Изв. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Федоркевич		610.15
Провер.	Бачинский		7.10.15
Н. контр.	Калядюк		09.10.15
Утв.	Малышник		07.10.2015

Баллон для сжиженных газов
объемом 12 л в комплекте с
безопасным запорным
устройством SRG GV 457 OPD
Руководство по эксплуатации

Лист.	Лист	Листов
1	2	7
ОАО«НЗГА»		

2 Основные технические данные

2.1 Вместимость, л, не менее	12
2.2 Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,6 (16)
2.3 Испытательное давление, МПа (кгс/см ²)	2,5 ^{+0,2} (25)
2.4 Масса порожнего баллона, кг	6 ± 0,6
2.5 Габаритные размеры баллона (смотри рис.1), мм	
высота, не более	485
диаметр	222 ⁺³
2.6 Резьба горловины	W27,8 ГОСТ 9909-81
2.7 Уплотнение горловины с запорным устройством -	
свинцовый сурик разведенный натуральной олифой.	
Допускается использовать специальный уплотнительный герметик нанесенный на резьбовую часть изготавителем данного устройства ("SRG Schulz + Rackow Gastehnik GmbH " Германия) .	
2.8 Момент силы завинчивания запорного устройства в горловину баллона должен быть, Н·м	180±20
2.9 Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа	2,8
2.10 Баллоны следует эксплуатировать при температуре стенки от минус 40 до плюс 45 °С.	
2.11 Максимальное количество заправок	- 6 000
2.12 Расчетный срок службы с даты изготовления, лет	- 20



1- корпус; 2-вентиль (тип- SRG- GV 457 OPD); 3- маховик; 4- заглушка;
5 – поплавковый механизм; 6-предохранительный клапан

Рисунок 1 – Баллон

3 Указание мер безопасности

3.1 Баллоны с газом должны храниться только в нежилых проветриваемых помещениях, имеющих форточку или вентиляционный канал. Температура воздуха в этих помещениях должна быть в пределах от минус 40 до плюс 45 °С.

Вне зданий баллоны должны храниться в запирающихся шкафах, имеющих прорези или жалюзийные решетки для проветривания.

ГЛИУ.431.00.00 РЭ

Инв. № подл.	Подпись
Взам. инв. №	Взам. подл.
Лист	Лист
020-5	02.10.15
Н/е.	Лист
№ докум.	№ докум.
Подп.	Подп.
Дата	Дата

В одном помещении может находиться не более двух заполненных газом баллонов (один из них запасной).

3.2 Баллоны с газом должны предохраняться от нагрева солнечными лучами и другими источниками тепла.

3.3 При эксплуатации, хранении и транспортировании баллоны предохранять от падения, повреждения и загрязнения.

3.4 При утечке газа из баллона и появления запаха газа следует немедленно прекратить пользование газовыми приборами, закрыть краны газового прибора, присоединенного к баллону, закрыть вентиль, открыть окно для проветривания, не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы.

Электроприборы с открытыми нагревательными элементами отключить немедленно, не пользоваться электрозвонками. Баллон вынести из помещения и проверить герметичность его вентиля (тип- SRG -GV 457 OPD) обмыливанием.

Если будет наблюдаться утечка газа, вызвать специалиста газового хозяйства.

3.5 Во время замены баллонов запрещается пользоваться открытым огнем, включать и выключать электроосвещение и электроприборы. Запрещается заменять баллоны при работающих отопительных приборах и печах, имеющих открытый огонь.

Указанные приборы должны быть выключены или погашены до замены баллона.

3.6 **ВНИМАНИЕ !** В помещениях на время работы газоиспользующего оборудования необходимо обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха (наличие вентиляционных каналов в данном помещении обязательно).

Температура воздуха в помещении, где установлен баллон с сжиженным газом, должна быть не выше 45 °C.

Нарушение мер безопасности крайне **ОПАСНО**.

4 Подготовка к работе

4.1 Баллон следует устанавливать только в вертикальном положении.

4.2 Баллоны, устанавливаемые в помещении, должны размещаться в местах, доступных для осмотра и замены.

4.3. Баллоны, устанавливаемые в помещении, должны находиться на одном уровне с плитой на расстоянии не менее 1 м от нее и от радиаторов отопления и других отопительных приборов, печей и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем.

4.4 Вне помещений баллоны должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 м от дверей и окон первого этажа и 3 м от окон и дверей цокольных и подвальных этажей, а также колодцев и выгребных ям.

Инв. № подп.	Подп. и дата
Инв. № подп.	Подп. и дата

Изв.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГЛИУ.431.00.00 РС	Лист
Изв.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГЛИУ.431.00.00 РС	Лист

5 Порядок работы

5.1 Для присоединения заполненного баллона к регулятору давления РДСГ 1-1.2, потребителю необходимо:

1) отвернуть заглушку 4 (см. рис.1) вентиля 2, предварительно проверив, находится ли вентиль в закрытом положении; при необходимости повернуть маховик 4 в закрытое положение;

2) на место снятой заглушки присоединить регулятор давления типа РДСГ 1-1.2;

3) открыть вентиль 2 вращением маховика 3 и проверить герметичность соединения обмыливанием. Утечки газа не допускаются.

5.2 Замена баллона осуществляется в следующем порядке:

1) закрыть краны газовых приборов;

2) закрыть вентиль 2 на баллоне;

3) отсоединить регулятор давления;

4) навинтить заглушку 4 вентиля

Баллон готов к отправке на газонаполнительную станцию.

6 Техническое обслуживание и ремонт

6.1 Техническое обслуживание баллонов производится специалистами газового хозяйства, прошедшими специальную подготовку по техническому обслуживанию, использованию и эксплуатации баллонов в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» "Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением" (РФ) и «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь».

6.2 Баллоны перед техническим освидетельствованием и ремонтом должны быть освобождены от газа, не испарившихся остатков и тщательно обработаны (дегазированы).

Освидетельствование баллонов должно производиться наполнительными станциями и испытательными пунктами при наличии необходимых технических средств, обеспечивающих возможность качественного проведения освидетельствования.

Для слива жидких, не испаряемых остатков из баллона необходимо приподнять нижнюю часть баллона на угол превышающий 40-45 градусов от линии горизонта. БЗУ должно оказаться внизу таким образом, чтобы расходное (заправочное) отверстие БЗУ оказалось ориентированным на верх.

6.3 Замена запорного устройства баллона должна производиться на пунктах по освидетельствованию баллонов. Для установки необходимо использовать специальный инструмент, соответствующий размерам БЗУ, который не повредит предохранительный клапан устройства.

После замены запорного устройства, баллон должен быть проверен на прочность испытательным давлением и плотность при рабочем давлении.

При проведении испытаний необходимо убедиться, что испытательное давление меньше заданного давления предохранительного клапана вентиля .

Инв. № (посл.)	Провер. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подл. и дата
200-0	2021-07-15			

Изв.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата	ГЛИУ.431.00.00 РЭ	Лист
						5

Выходное отверстие предохранительного клапана (поз. 6) см. рис. должно быть ориентировано таким образом, чтобы в случае срабатывания поток испытательной среды не нанес вред персоналу.

(По вопросам возникшим при замене вентиля обращаться по адресу:
ООО "Газовый вектор" г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.12, оф.402,
тел/факс: +7(812) 449 0136, E-mail: office@gas-vector.com.)

6.4 Критерий отказа баллона – выявление при осмотре наружной и внутренней поверхности недопустимых дефектов, указанных в производственной инструкции по освидетельствованию (в частности, трещины, плены, вмятины, отдулины, раковины и риски глубиной более 10% номинальной толщины стенки; надрывы и выщербления; износ резьбы горловины); негерметичность корпуса баллона и резьбового соединения.

Критерий предельного состояния вентиля – износ резьбы, отсутствие герметичности корпуса, неисправность отсечного механизма.

6.5 Запрещается заправка баллонов у которых, истек срок назначенного освидетельствования, поврежден корпус, несправен вентиль (негерметичен, отсечка газа происходит не в соответствии с марковочными данными нанесенными на воротнике баллона), отсутствует надлежащая окраска или надписи, отсутствует избыточное давление в баллоне, отсутствуют установленные клейма.

После срока эксплуатации баллон подлежит дегазации и использованию в качестве вторичного сырья.

7 Правила хранения

7.1 Основные правила хранения и установки изложены в разделах 3, 4 настоящего руководства по эксплуатации, а также «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь».

7.2 Запрещается:

- 1) хранить баллоны в жилых домах и особенно в подвальных помещениях;
- 2) хранить в помещениях, под которыми имеются подвалы, погреба и вход в них осуществляется из этих помещений;
- 3) пользоваться баллоном с вмятинами, глубокими царапинами и другими повреждениями на корпусе 1.

При появлении перечисленных дефектов при эксплуатации или после длительного хранения потребитель должен сдать баллон для ремонта на газонаполнительную станцию;

- 4) пользоваться неисправными газовыми приборами;
- 5) ставить баллон ниже плиты по уровню, т.к. в этих случаях гибкий резинотканевый рукав создает усилие вверх на регулятор давления, способствуя утечке газа. а в случае вскипания, горячая вода может стекать по шлангу на баллон и перегревать его.
- 6) хранить и эксплуатировать в многоэтажных зданиях (кроме 2-х этажных, имеющих не более 4-х квартир).

Инв. № подп.	Ценз. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подп.	Подп. и дата
120-05	29.10.15			

Изв.	Лист	№ зокум.	Подп.	Дата

ГЛИУ.431.00.00 РЭ

8 Транспортирование

8.1 Порожние баллоны транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок груза, действующими на каждом виде транспорта.

8.2 Транспортировка наполненных газом баллонов в общественном транспорте категорически запрещается.

8.3 Перевозка наполненных газом баллонов должна производиться на рессорном транспорте в горизонтальном положении, обязательно с прокладками между баллонами. В качестве прокладок могут применяться деревянные бруски с вырезанными гнездами для баллонов, а также веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца на баллон) или другие прокладки, предохраняющие баллоны от ударов друг о друга.

Разрешается перевозка баллонов в специальных контейнерах, а также без контейнеров в вертикальном положении обязательно с прокладками между ними и ограждением от возможного падения.

8.4 Во время погрузки и разгрузки баллонов со сжиженным газом двигатель автомобиля, перевозящего баллоны, должен быть выключен.

8.5 Лица, не достигшие 18 лет, к перевозке баллонов не допускаются.

8.6 При транспортировке баллонов необходимо следить за их герметичностью.

Во время движения автомобиля водитель не должен допускать резких остановок и торможений, не оставлять без присмотра на длительное время автомобиль, не пользоваться вблизи транспорта открытым огнем, не курить.

9 Свидетельство о приемке

9.1 Баллон для сжиженных газов объемом 12 л в комплекте с безопасным запорным устройством SRG -GV 457 OPD изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ТУ ВУ 500235715.100-2015, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Баллон для сжиженных газов объемом 12 л в комплекте с безопасным запорным устройством SRG -GV 457 OPD № _____
(заводской номер баллона) изготавлен _____
(число, месяц, год)

МП
(подпись)

10 Гарантий изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие баллона требованиям ТУ ВУ 500235715.100-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации 2,5 года со дня продажи баллонов.

10.3 Гарантийный срок хранения - два года со дня выпуска.

ГЛИУ.431.00.00 РЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Подп. и дата
<i>А.Н.-А.</i>	<i>20.07.15</i>		

Лист